

УТВЕРЖДЕНО

Приказ начальника  
 Департамента охраны  
 Министерства внутренних дел  
 30.04.2026 № 169

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств аварийно-предупредительной сигнализации, разрешенных к применению на объектах и жилых домах (помещениях) физических лиц, охраняемых подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел

№ п/п	Наименование технических средств	Краткие (основные) характеристики / примечание	Производитель
1	2	3	4
1. Извещатели пожарные автономные точечные			
1.1	тепловой ИП 101-03-А2	Температура срабатывания от 52 до 70 С°; звуковое оповещение 85-120 дБ	ЗАО «ФАРМТЕХСЕРВИС»
		Работа с ППКО по проводному каналу связи через устройство согласования УС-1, УС-2	
1.2	дымовой ИП 212-22	Порог срабатывания при задымлении окружающей среды с оптической плотностью 0,05-0,2 дБ/м; звуковое оповещение 85-120 дБ	ЗАО «ФАРМТЕХСЕРВИС»
		Работа с ППКО по проводному каналу связи через устройство согласования УС-1, УС-2	
1.3	газовый ИП 417-04	Порог срабатывания при концентрации СО 25 – 100 ppm; звуковое оповещение 85-120 дБ	ЗАО «ФАРМТЕХСЕРВИС»
		Работа с ППКО по проводному каналу связи через устройство согласования УС-1, УС-2	

1	2	3	4
<b>2. Датчики (сигнализаторы) протечки воды</b>			
2.1	Аларм-СТЗ-РК	Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный. Состоит из блока обработки сигналов радиоканального и двух проводных датчиков затопления «ДЗ-ЗВ».	ООО «НПП РИЭЛТА» (по заказу НТ ЗАО «Аларм»)
		Работа совместно с устройством оконечным объектовым «Аларм-GSM4»	
2.2	Аларм-СТЗ-РК исполнение 1	Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный	ООО «НПП РИЭЛТА» (по заказу НТ ЗАО «Аларм»)
		Работа совместно с устройством оконечным объектовым «Аларм-GSM4»	
2.3	ДПВ-1 Аларм	Датчик протечки воды	НТ ЗАО «Аларм»
		Работа совместно с устройством оконечным объектовым «Аларм-GSM4»	
<b>3. Прочее</b>			
3.1	УС-1	Устройство согласования извещателей пожарных с ППКО по проводному каналу связи.	ЗАО «ФАРМТЕХСЕРВИС»
		Установка в батарейный отсек АПИ вместо элемента питания (питание АПИ от шлейфа ППКО)	